

1005

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск
(место составления акта)

“ 21 ” августа 20 19 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 222

По адресу/адресам: г. Анжеро-Судженск ул. Мира, 6; ул. Гурьевская, 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №222 от «26» июля 2019 года Сарафанникова В.Н. главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДППР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДППР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директором МБУ ДО «Дом детского творчества»
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)



Смирновой Л.И. 26.07.19 в 10-00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Вдовушкина Яна Владимировна, заместитель главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директором МБУ ДО «Дом детского творчества»

Смирновой Л.И. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), что является нарушением п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 -МБУ ДО « ДДТ»;
2. В зданиях не предусмотрено аварийное освещение, что является нарушением п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение; ч.4 ст.4 часть Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - МБУ ДО « ДДТ»;

ул. Мира, 6

3. в помещении дома детского творчества допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке - в коридоре выгорожен кабинет «рукоделие», что является нарушением п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБУ ДО « ДДТ»;
4. Из актового зала ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2м (фактически ширина выхода 0,7м), что является нарушением п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». (согласно п.2.18 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» принимается минимальная площадь на одного человека находящегося в зрительном зале - $0,7\text{м}^2$, таким образом максимальное количество людей в зале составляет $84\text{м}^2 / 0,7\text{м}^2 = 120$ человек) - МБУ ДО « ДДТ»;
5. Сцена в актовом зале, а так же горючие декорации и сценическое оформление не обработаны огнезащитным составом, что является нарушением п.108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ч.4 ст.4 ; статья 134 таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - МБУ ДО « ДДТ»;
6. Сеть внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, что является нарушением п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; таблицы 1,3 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.6.8 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"- МБУ ДО « ДДТ»;
7. Пожарный кран установлен на высоте 1,45м над полом помещения (нормативный показатель 1,35 м), что является нарушением п.6.13 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"- МБУ ДО « ДДТ»;
8. В коридорах на путях эвакуации размещены материалы (деревянные короба (закрывающие канализационные трубы), оргалит (стена около пожарного крана), деревянная раздевалка, пожарная опасность которых не подтверждена сертификатом, что является нарушением п.6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г- МБУ ДО « ДДТ»;
9. План эвакуации не соответствует фактическому расположению путей эвакуации и эвакуационных выходов (из актового зала указан эвакуационный выход которого и фактически не существует, что является нарушением п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ч.4 ст.4 ; статья 134 таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - МБУ ДО « ДДТ»;
9. План эвакуации не соответствует фактическому расположению путей эвакуации и эвакуационных выходов (из актового зала указан эвакуационный выход которого и фактически не существует, что является нарушением п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ч.4 ст.4 ; статья 134 таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - МБУ ДО « ДДТ»;

2012 г. N 390; пп. «г» п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" - МБУ ДО «ДДТ»;

10. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей в здании дома детского творчества, что является нарушением п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБУ ДО «ДДТ»;
11. Тамбур эвакуационного выхода (центральный) не оборудован пожарными извещателями, что является нарушением п.4 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" - МБУ ДО «ДДТ»;
12. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (мастерская «резьба по дереву»), что является нарушением п. 7.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - МБУ ДО «ДДТ»;
13. Отделка стен актового зала выполнена из материалов неизвестной пожарной опасности, отсутствует сертификат (должна быть из трудногорючих или негорючих материалов), что является нарушением п. 1.85* СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; статья 134 таблица 29, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБУ ДО «ДДТ»;

ул. Гурьевская, 9.

14. на объекте защиты не обеспечено исправное содержание проездов и подъездов к зданию (ворота неисправны, открыть ворота не представляется возможным), что является нарушением п.8.1, п.8.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; приложение 1* п.2* СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБУ ДО «ДДТ»;
15. не произведен расчет категории здания складского назначения (сарай) по пожарной опасности; в случае, если категория здания будет определена выше, чем В4 и Д, то это здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, что является нарушением п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.27, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; приложение А СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» - МБУ ДО «ДДТ»;
16. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей в здании дома детского творчества, что является нарушением п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБУ ДО «ДДТ»;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание 222/1/125 от 21.08.19

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а); копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директором МБУ ДО «Дом детского творчества»
Смирновой Л.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” августа 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)