

4285

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 222/1/125

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору от «26» июля 2019 г. № 222, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – заместителем главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Анжеро-Судженска по пожарному надзору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества» пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 6; ул. Гурьевская, 9.

совместно с Директором МБУ ДО «Дом детского творчества» Смирновой Л.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
i.	отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуа-	п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390.	01.07.2020	

	цией).			
2.	В зданиях не предусмотрено аварийное освещение.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.07.2020	
	ул. Мира,6			
3.	в помещении дома детского творчества допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке – в коридоре выгорожен кабинет «рукоделие»	п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020	
4.	Из актового зала ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2м (фактически ширина выхода 0,7м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2020	
5.	Сцена в актовом зале, а так же горючие декорации и сценическое оформление не обработаны огнезащитным составом.	п.108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ч.4 ст.4 ; статья 134 таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020	
6.	Сеть внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; таблицы 1,3 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.6.8 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".	01.07.2020	

7.	Пожарный кран установлен на высоте 1,45м над полом помещения (нормативный показатель 1,35 м)	п.6.13 СНИП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".	01.07.2020	
8.	В коридорах на путях эвакуации размещены материалы (деревянные короба (закрывающие канализационные трубы), оргалит (стена около пожарного крана), деревянная разделка, пожарная опасность которых не подтверждена сертификатом.	П.6.25* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.07.2020	
9.	План эвакуации не соответствует фактическому расположению путей эвакуации и эвакуационных выходов (из актового зала указан эвакуационный выход которого фактически нет)	п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; пп.«г» п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"	01.07.2020	
10.	Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей в здании дома детского творчества.	п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.07.2020	
11.	Тамбур эвакуационного выхода (центральный) не оборудован пожарными извещателями.	п.4 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";	01.07.2020	
12.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или проти-	п. 7.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2020	

	вопожарными преградами (мастерская «резьба по дереву»)			
13.	Отделка стен актового зала выполнена из материалов неизвестной пожарной опасности, отсутствует сертификат (должна быть из трудногорючих или негорючих материалов)	п. 1.85* СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; статья 134 таблицы 29, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.07.2020	
	ул. Гурьевская, 9.			
14.	на объекте защиты не обеспечено исправное содержание проездов и подъездов к зданию (ворота неисправны, открыть ворота не представляется возможным)	п.8.1, п.8.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; приложение 1* п.2* СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020	
15.	не произведен расчет категории здания складского назначения (сарай) по пожарной опасности; в случае, если категория здания будет определена выше, чем В4 и Д, то это здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.27, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; приложение А СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	01.07.2020	
16.	Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей в здании дома детского творчества	п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический ре-	01.07.2020	

